

Tiedote 17.11.2025

Juuan ortodoksisen tsasounan käyttökielto

Juuan pyhän profeetta Elian tsasouna on asetettu 17.11.2025 toistaiseksi voimassa olevaan käyttökieltoon. Seurakunnassa aloitetaan toimenpiteet joko käyttökiellon syiden poistamiseksi tai käyttökiellon pysyväksi saattamiseksi.

Taustaa

Juuan pyhän profeetta Elian tsasounaan on kohdistunut epäilyjä sisäilmaongelmista. Asiaa on käsitelty seurakunnan toimielimissä useiden vuosien ajan. Seurakunnan luottamuselimissä on käsitelty käyttökieltoa jo vuonna 2022.

Pyhän profeetta Elian tsasounassa tehtiin vuonna 2024 kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimuksessa tsasounan rakenteissa löydettiin puutteita, jotka ovat johtuneet rakenteiden tuulettumattomuudesta. Ulkoseinien ja yläpohjan eristeissä havaittiin mikrobikasvustoa. Alapohjarakenteen ryömintätilan korkeus on osittain puutteellinen ja alapohjassa on rakennusjätettä. Alapohjan haju on selvän mikrobiperäinen. Tutkimuksessa haitallinen altistumisolosuhde mikrobeille todettiin rakennuksessa todennäköiseksi.

Juuan pyhän profeetta Elian tsasounalla on SR2 suojelumerkintä Juuan kaavassa ja maakuntakaava tukee merkintää. Tsasounassa suoritettiin suojelumerkintään liittyvä katselmus maanantaina 10.11.2025. Katselmukseen osallistui seurakunnan edustajia, kuntotutkimuksen tekijä, Juuan rakennustarkastaja ja Pohjois-Karjalan museon amanuenssi sekä korjausrakentamisen asiantuntija.

Käyttökiellon perusteet

Katselmuksessa ilmeni, että tsasounan kattorakenteet ovat lahonneet. Katselmuksen jälkeen Juuan rakennustarkastajalle toimitettiin aiemmin otettuja kuvia tsasounan kattorakenteista. Lahovaurio muodostaa ilmeisen sortumisriskin. Rakennustarkastaja esitti, että seurakunta harkitsee tilan käyttöä turvallisuusriskin ollessa suuri.

Ortodoksisen kirkkojärjestyksen minulle suomin valtuuksin asetan Juuan pyhän profeetta Elian tsasounan toistaiseksi voimassa olevaan käyttökieltoon (OrtKj 79 §).

Jumalanpalvelukset toimitetaan Juuassa toistaiseksi ortodoksisella seurakuntasalilla.

Seurakunnan kiinteistölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 1.12.2025 ja seurakunnanneuvosto 3.12.2025. Seurakunnanvaltuustoa on tiedotettu tilanteesta kokouksessa 13.11.2025. Käyttökieltopäätöksessä on konsultoitu hiippakunnan piispaa ja kirkon kiinteistöpäällikköä.

Tuomas Järvelin

Kirkkoherra, Taipaleen ortodoksinen seurakunta

tuomas.jarvelin@ort.fi

050 566 1700